



ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám

Ügyintéző:

Telefon:

Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Használatot felfüggesztő I. fokú
munkavédelmi határozat

[REDACTED] Kft.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a [REDACTED]
[REDACTED] Kft. munkáltató [REDACTED] szám alatti telephelyén
2009. [REDACTED] napján [REDACTED] perctől [REDACTED] percig munkavédelmi ellen-
őrzést tartottam.

Az ellenőrzés eredményeképpen 2009. [REDACTED] én [REDACTED] perctől – a szabálytalanság
megszüntetéséig – a készáru előkészítőben telepített 150 l-es bojler

használatát felfüggesztem

és a határozat fellebbezésre tekintet nélküli (azonnali) végrehajtását rendelem el.

Döntésemet [REDACTED] személyzeti vezetővel, a munkáltató jelen lévő képviselőjé-
vel a helyszínen közöltem és azt a [REDACTED] tömbszámú jegyzőkönyvben is rögzítettem.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyúj-
tandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os*
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

A készáru előkészítőben telepített 150 l-es bojler szabályzó részénél hiányzott a védőborítás, a feszültség alatt álló részek kézzel érinthetőek voltak, használat során fennállt az áramütés veszélye.

Vonatkozó előírás: a 14/2004. (IV. 19. FMM rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja, amely előírja, hogy:

„a munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy ... mind az üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén biztosítható legyen a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme az áramütés ellen.”

A munkaeszköz használata közvetlenül veszélyeztették a munkavállalók testi épségét.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés g) pontján, **illetékességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII.23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén, **a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóvá nyilvánítás** az Mvt. 84. § (3) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2009. [redacted]

P.H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár