



1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
 Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
 Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
 Telefax: (1) 323-3602
 E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Tárgy: Foglalkoztatást megtiltó I. fokú munkavédelmi határozat

Bt.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a [REDACTED] Bt. munkáltató [REDACTED] Budapest, [REDACTED] szám alatti [REDACTED] [REDACTED] építési-kivitelezési munkaterületén 2008. év [REDACTED] hó [REDACTED] napján [REDACTED] perctől [REDACTED] perceg munkavédelmi ellenőrzést tartottam.

Az ellenőrzés eredményeképpen 2008. [redacted] perctől – a szabálytalanság megszűntetéséig – [redacted] és [redacted] teesés elleni egyéni védőeszköz nélküli állványépítési munkakörben történő

további foglalkoztatását megtiltom

és a határozat fellebbezésre tekintet nélküli (azonnali) végrehajtását rendelem el.

Döntésemet [REDACTED] ügyvezetővel, a munkáltató jelen lévő képviselőjével a helyszínen közöltem és azt a [REDACTED] tömbszámú jegyzőkönyvben is rögzítettem.

Jelen határozatom ellen **a kézbesítéstől számított 15 napon belül** az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és az **Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez** címzett, **5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.**

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

Az építkezés kivitelezési munkaterület [REDACTED] 6. szinten [REDACTED] és [REDACTED] munkavállalók építészeti állványt építettek ki. Munkavégzésük során a munkáltató által biztosított leesés elleni egyéni védőeszközt nem viselték, így fennállt a leesés veszélye.

Vonatkozó előírás: a 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 5.3. és 5. 4. és a I. fejezet 19.2 pontjai, amelyek előírják:

5.3. „A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Amennyiben erre nincs mód, akkor egyéni védőeszközt kell alkalmazni.

5.4. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas, háromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg.

19.2. Amennyiben az ezen melléklet III. fejezetének 5. pontjában meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja.”

A fenti hiányosságokkal a munkáltatók a munkavégzésre vonatkozó előírásokat súlyosan megszegték.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés f) pontján, **illetékeségem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII.23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén, **a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóvá nyilvánítás** az Mvt. 84. § (3) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2008. [REDACTED]

P. H.

[REDACTED]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár