Hat_ep_29

ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám: -
Ügyintéző:
Telefon:
Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Foglalkoztatást megtiltó I. fokú munkavédelmi határozat

[redacted]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva [redacted] **egyéni vállalkozó** munkáltató **Budapest,** [redacted] alatti [redacted] építési-kivitelezési munkaterületén **2008. év** [redacted] **napján** [redacted] perctől [redacted] percig **munkavédelmi ellenőrzést** tartottam.

Az ellenőrzés eredményeképpen **2008.** [redacted] **én** [redacted] **perctől – a szabálytalanság megszüntetéséig –** [redacted] **munkavállaló leesés elleni egyéni védőeszköz nélküli**

további foglalkoztatását megtiltom

és a határozat fellebbezésre tekintet nélküli (azonnali) végrehajtását rendelem el.

Döntésemet [redacted] **egyéni vállalkozóval**, a munkáltató jelen lévő képviselőjével a helyszínen közöltem és azt a [redacted] tömbszámú jegyzőkönyvben is rögzítettem.

Jelen határozatom ellen ***a kézbesítéstől számított 15 napon belül*** az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és ***az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.***

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

Az „A" épület III. szintjén [redacted] egyéni vállalkozó és 1 fő munkavállalója, [redacted] teraszszigetelési munkát végeztek. Kollektív védelem az erkélylemezen nem volt teljes mértékben kiépítve. Az erkély szélén lehajolva dolgoztak, leesés elleni egyéni védőeszközt nem viseltek (ez a kocsiban volt elhelyezve), így fennállt a leesés veszélye.

Vonatkozó előírás: a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. melléklet III. fejezet 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, valamint az I. fejezet 19.2 pontjai, melyek szerint:

„5.2. Magasban munkát csak megfelelő és alkalmas berendezéssel, illetve kollektív műszaki védelem biztosításával (pl. emelő-plató, védőháló, védőrács, mobil szerelőállvány) szabad végezni. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazása nem lehetséges, megfelelő hozzáférési megoldásról kell gondoskodni, és a munkát végző részére a magasból való lezuhanás megelőzésére kialakított egyéni védőeszközt kell biztosítani.

5.3. A munkavállalók lezuhanása és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Amennyiben erre nincs mód, akkor egyéni védőeszközt kell alkalmazni.

5.4. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas, háromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, középdeszkával, valamint korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem haladhatja meg.

5.6. Az 5.4. pontban meghatározott védelmet kell biztosítani:

a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t;„

„19.2. Amennyiben az ezen melléklet III. fejezetének 5. pontjában meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahová a munkavállaló a védőeszközt megfelelő biztonsággal rögzíteni tudja.",

továbbá a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdése, mely szerint:

„Amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát."

A fenti hiányosságokkal a munkáltatók a munkavégzésre vonatkozó előírásokat súlyosan megszegték.

Hatáskörröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés f) pontján, ***illetékességem*** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII.23.) Kormányrendeleten, ***a fellebbezési jog*** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén, a ***fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóvá nyilvánítás*** az Mvt. 84. § (3) bekezdésén alapul.

A ***fellebbezési illeték mértékét*** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2008. [redacted]

P.H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár