Hat_ep_40

ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon. (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:
Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Használatot felfüggesztő I. fokú munkavédelmi határozat

[redacted] **Kft.**

Budapest
[redacted]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a [redacted] **Kft.** munkáltató [redacted] **Budapest,** [redacted] szám alatti építési-kivitelezési munkaterületén **2008. év** [redacted] **napján** [redacted] perctől [redacted] percig **munkavédelmi ellenőrzést** tartottam.

Az ellenőrzés eredményeképpen **2008.** [redacted] **én** [redacted] **perctől – a szabálytalanság megszüntetéséig – a részegezett fokú falétra**

használatát felfüggesztem

és a határozat fellebbezésre tekintet nélküli (azonnali) végrehajtását rendelem el.

Döntésemet [redacted] **építésvezetővel**, a munkáltató jelen lévő képviselőjével a helyszínen közöltem és azt a [redacted] tömbszámú jegyzőkönyvben is rögzítettem.

Jelen határozatom ellen ***a kézbesítéstől számított 15 napon belül*** az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és ***az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.***

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

Az építkezésen az I. szintről a II. szintre való feljutást egy rászegezett fokú falétrával oldották meg.
Vonatkozó előírás: az MSZ EN 131-2:1993. 3.2. és 3.6. pontjai, melyek szerint:
A létra faelemeinek összeszegelése meg van engedve, ha speciális szeget (csavart, vagy sodrott) használnak. A létrafokok és létraszárak kötése csapolás legyen, amelyet be kell ragasztani és átmenő csapolás esetén be kell ékelni.

A hivatkozott szabvány előírás teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

A munkaeszközök használata közvetlenül veszélyeztette a munkavállalók testi épségét.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés g) pontján, ***illetékességem*** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII.23.) Kormányrendeleten, ***a fellebbezési jog*** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén, a ***fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóvá nyilvánítás*** az Mvt. 84. § (3) bekezdésén alapul.

A ***fellebbezési illeték mértékét*** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2008. [redacted]

P.H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár