

Hat-ép-41



ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám

Ügyintéző:

Telefon:

Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Használatot felfüggesztő I. fokú
munkavédelmi határozat

[REDACTED] Építőipari Kft.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a [REDACTED] Építőipari Kft. munkáltató Budapest, [REDACTED] szám alatti [REDACTED] építési-kivitelezési munkaterületén 2008. év [REDACTED] napján [REDACTED] perctől [REDACTED] percig munkavédelmi ellenőrzést tartottam.

Az ellenőrzés eredményeképpen 2008. [REDACTED] án [REDACTED] perctől – a szabálytalanság megszüntetéséig – a védőburkolat nélküli ékszíjhajtással és többszörösen sérült villamos kábellel rendelkező negyed m³-es betonkeverő

használatát felfüggesztem

és a határozat fellebbezésre tekintet nélküli (azonnali) végrehajtását rendelem el.

Döntésemet [REDACTED] beltaggal, a munkáltató jelen lévő képviselőjével a helyszínen közöltem és azt a [REDACTED] tömbszámú jegyzőkönyvben is rögzítettem.

Jelen határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtható, és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

Az építkezésen egy negyed m³-es betonkeverőt üzemeltettek. Villamos kábele több helyen sérült volt, a sérüléseket szigetelőszalaggal javították, az áramütés veszélye fennállt. A betonkeverő ékszíjhajtásának védőburkolata hiányzott, a forgó részek kézzel érinthetőek voltak.

Vonatkozó előírás: az MSZ 2364-520:1997 522. 3.1., 522. 4.1. és 522. 8.1. pontjai, melyek szerint:

3.1. A kábel- és vezetékrendszereket úgy kell kiválasztani, és úgy kell szerelni, hogy a behatoló víz ne okozhasson kárt. A készre szerelt kábel- és vezetékrendszernek meg kell felelnie az adott helyre vonatkozó IP-védettség fokozatnak.

4.1. A kábel- vagy vezetékrendszereket úgy kell kiválasztani, és úgy kell szerelni, hogy a szilárd és idegen testek behatolásának a veszélye a legkisebb legyen. A készre szerelt kábel- és vezetékrendszernek meg kell felelnie az adott helyre vonatkozó IP-védettség fokozatnak.

8.1. A kábel- vagy vezetékrendszereket úgy kell kiválasztani, és úgy kell szerelni, hogy a létesítés, üzemeltetés vagy a karbantartás idején a kábelek és vezetékek köpenye és szigetelése, valamint a csatlakozásai ne sérüljenek”

továbbá a 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 22. § (3) bekezdése, mely szerint:

„A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni védőberendezéssel, amely elhatárolja a veszélyes teret, vagy leállítja a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése előtt. Olyan védőberendezést kell alkalmazni, amely

a) stabil kialakítású;

b) nem okoz többletkockázatot;

c) nem távolítható el, vagy nem hatástalanítható könnyen;

d) a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít;

e) nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kísérését;

f) lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műveletek elvégzését anélkül, hogy a védőberendezéseket leserelnék, illetve a hozzáférést a munkavégzés területére korlátozza.”

A hivatkozott szabvány előírás teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

A munkaeszközök használata közvetlenül veszélyeztette a munkavállalók testi épségét.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés g) pontján, **illetékességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII.23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén, a **fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóvá nyilvánítás** az Mvt. 84. § (3) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2008 [redacted]

P. H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Iráttár