



ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcíme: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám

Ügyintéző:

Telefon:

Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Használatot felfüggesztő I. fokú
munkavédelmi határozat

[REDACTED] Kft.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a [REDACTED] Kft. munkáltató [REDACTED] Budapest [REDACTED] alatti építési-kivitelezési munkaterületén 2008. év [REDACTED] napján [REDACTED] perctől [REDACTED] percig munkavédelmi ellenőrzést tartottam.

Az ellenőrzés eredményeképpen 2008. [REDACTED] án [REDACTED] perctől – a szabálytalanság megszüntetéséig –

- 1.) 2 db narancssárga villamos hosszabbító,
- 2.) védőburkolat nélküli asztali körfűrészgép,
- 3.) hiányos pallóterítésű vasbak és
- 4.) nyomáscsökkentő nélküli PB gázpalack

használatát felfüggesztem

és a határozat fellebbezésre tekintet nélküli (azonnali) végrehajtását rendelem el.

Döntésemet [REDACTED] munkavállalóval, a munkáltató jelen lévő képviselőjével a helyszínen közöltem és azt a [REDACTED] tömbszámú jegyzőkönyvben is rögzítettem.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

1.) A hrsz. 16885/8 és hrsz. 16885/12 alatti építési területeken használt narancssárga villamos hosszabbítók kábelei több helyen sérültek voltak, a sérülés helyeit szigetelőszalaggal javították. Az áramütés veszélye fennállt.

Vonatkozó előírás: az MSZ 2364-520:1997 522. 3.1., 522. 4.1. és 522. 8.1. pontjai, melyek szerint:

3.1. A kábel- és vezetékrendszereket úgy kell kiválasztani, és úgy kell szerelni, hogy a behatoló víz ne okozhasson kárt. A készre szerelt kábel- és vezetékrendszernek meg kell felelnie az adott helyre vonatkozó IP-védettség fokozatnak.

4.1. A kábel- vagy vezetékrendszereket úgy kell kiválasztani, és úgy kell szerelni, hogy a szilárd és idegen testek behatolásának a veszélye a legkisebb legyen. A készre szerelt kábel- és vezetékrendszernek meg kell felelnie az adott helyre vonatkozó IP-védettség fokozatnak.

8.1. A kábel- vagy vezetékrendszereket úgy kell kiválasztani, és úgy kell szerelni, hogy a létesítés, üzemeltetés vagy a karbantartás idején a kábelek és vezetékek köpenye és szigetelése, valamint a csatlakozásai ne sérüljenek

2.) A hrsz. 16885/8 alatti építési területen védőburkolat nélküli asztali körfűrészgépet használtak. A védőburkolat le volt szerelve és egy másik épületben volt elhelyezve.

Vonatkozó előírás: a 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 22. § (3) bekezdése, mely szerint:

„A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni védőberendezéssel, amely elhatárolja a veszélyes teret, vagy leállítja a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése előtt. Olyan védőberendezést kell alkalmazni, amely

a) stabil kialakítású;

b) nem okoz többletkockázatot;

c) nem távolítható el, vagy nem hatástalanítható könnyen;

d) a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít;

e) nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kísérését;

f) lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műveletek elvégzését anélkül, hogy a védőberendezéseket leszerelnék, illetve a hozzáférést a munkavégzés területére korlátozza.”

3.) A hrsz. 16885/8 alatti építési területen a zsáluzáshoz felállított vasbak hiányos pallóterítésű volt, a pallók nem töltötték ki a teljes munkaszintet. Az állványon munkavégzés folyt az ellenőrzés során.

Vonatkozó előírás: a 4/2002 (II. 20) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklet III. fejezet 6.2. pontja, mely szerint:

„A munkaállványokat, a pallókat és az állványletrákat úgy kell összeállítani, hogy azok megakadályozzák a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók lezuhanását, illetve, hogy a leeső tárgyakkal szemben védelmet nyújtsanak.”

4.) A hrsz. 16885/12 alatti építési területen nyomáscsökkentő nélküli PB gázpalackot használtak időszakosan, főzés céljára.

Vonatkozó előírás: a 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet 3.1.19 pontja, mely szerint:
„Vendéglátó-ipari helyiségekben propán-bután gázpalackot csak a vonatkozó szabványban rögzítettek szerint szabad tárolni és kezelni.”

továbbá az MSZ EN 203-1:2000 2.2.2.3., 6.2.1. és 6.2.2 pontjai, melyek szerint:

2.2.2.3. *Nyomásszabályozó bármely készülékkategóriához tetszés szerint használható.*

6.2.1. *A készüléket kezelési és karbantartási utasítással együtt kell szállítani, mely utal arra, hogy a készülék csak ipari célra készült, és szakképzett személyzetnek kell üzemeltetnie, utal arra, hogy a készülék felszereléséhez és beszállításiához, adott esetben más gázfajtára való átállításához szakképzett szerelőre van szükség.*

6.2.2. *A szerelő számára a gyártónak mellékelnie kell szerelési és beszállítási utasítást, mely tartalmazza a csatlakozás módját és annak az országnak a szerelési előírásai, ahol a készüléket felszerelik, a gázfajta szerinti csatlakozási nyomást.*

A hivatkozott szabvány előírás teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

A munkaeszközök használata közvetlenül veszélyeztette a munkavállalók testi épségét.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés g) pontján, **illetékességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII.23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén, **a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóvá nyilvánítás** az Mvt. 84. § (3) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2008. [redacted]

P. H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár