



ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám

Ügyintéző:

Telefon:

Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat

[REDACTED] Építőipari Zrt.

Budapest
[REDACTED]
[REDACTED]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a [REDACTED] Építőipari Zrt. munkáltató Budapest, [REDACTED] lakópark építési munkaterületén 2008. év [REDACTED] napján [REDACTED] perctől [REDACTED] percig munkavédelmi ellenőrzést tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

1.) A kockázatértékelést ki kell egészíteni a veszélyeztetettek azonosításával.

Teljesítési határidő: 2008. október 08.

2.) A kockázatértékelést ki kell egészíteni a kockázatok minőségi értékelésével.

Teljesítési határidő: 2008. október 08.

3.) A kockázatértékelést ki kell egészíteni az intézkedési tervben a határidő és a felelősök megjelölésével.

Teljesítési határidő: 2008. október 08.

4.) Az építési naplót naprakészen kell vezetni

Teljesítési határidő: 2008. október 08.

5.) Az elsősegélynyújtó helyet megfelelően kell jelölni.

Teljesítési határidő: 2008. október 08.

6.) Mentőládát rendszeresíteni kell az elsősegélynyújtó helyen.

Teljesítési határidő: 2008. október 08.

7.) Az építési területen közlekedési utakat kell kijelölni.

Teljesítési határidő: 2008. október 08.

8.) Gondoskodni kell az építési területen a rendezett anyagtárolásról.

Teljesítési határidő: 2008. október 08.

9.) Az ideiglenes villamos hálózatról tervet kell készíteni

Teljesítési határidő: 2008. október 08.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

1-3.) A kockázatértékelésből hiányzott a veszélyeztetettek azonosítása, a kockázatok minőségi értékelése, az intézkedési tervben a határidő és a felelősök megjelölése.

Vonatkozó előírás: az Mvt. 54. § (5) bekezdése, mely szerint:

„A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők dokumentálása:

c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;

e) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;

f) a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;”

4.) Az építési naplóba az utolsó bejegyzés 2008. augusztus 30-án került.

Vonatkozó előírás: a 290/2007. (VIII. 9.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelet 2.számú melléklete, mely szerint:

„1. Az építési napló vezetésének szabályai

A naplórészt naponta, naprakész állapotban kell vezetni. A napló vezetéséért a felelős műszaki vezető felel.

A naplórész „napi jelentés” rovatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az egyéb bejegyzéseket az esemény bekövetkezése napján kell megtenni.”

5.) Az elsősegélynyújtó hely az irodának használt épület belsejében volt jelölve, az építési területről nem volt látható.

Vonatkozó előírás: a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet I. fejezet 13.2. pontja, mely szerint:

„Ha az építési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtája szükségessé teszi, egy vagy szükség esetén több elsősegélynyújtó helyiséget kell kialakítani. Elsősegélynyújtó helyiség létesítési kötelezettsége akkor áll fenn, ha az építési munkahelyen egyidejűleg több mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozó külön jogszabályban meghatározottak szerint jelölni kell. E helyiséget úgy kell kialakítani, hogy oda hordágy - a rajta fekvő sérülttel - könnyen bevihető legyen.”

6.) A rendszeresített mentőládát nem tudták megmutatni az ellenőrzés során.

Vonatkozó előírás: a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklet I. fejezet 13.4. pontja, mely szerint:

„Elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden olyan helyen, ahol a munkakörülmények ezt megkívánják.”

7.) Az építési munkaterületen nem voltak közlekedési utak kijelölve.

Vonatkozó előírás: a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 10. § b) pontja, mely szerint:

„A munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat.”

8.) Az építési területen az anyagtárolás helyenként rendezetlen, sűrű volt.

Vonatkozó előírás: a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 10. § a) bekezdése és a 4. sz. melléklet I. fejezet 10.5. pontja, mely szerint:

„a) Az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani.”

„10.5. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és a biztonságos közlekedést ne zavarja, a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse.”

9.) Az építkezésre elkészített ideiglenes villamos hálózati tervet az ellenőrzéskor nem tudták bemutatni.

Vonatkozó előírás: az MSZ 2364-510:2002 szabvány 514.5. pontja, mely szerint:

„szerint kapcsolási rajzokat kell készíteni.”

A hivatkozott szabvány előírás teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében eghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, **illetékességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2008. [redacted]

P. H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár