



OMMF Dél-dunántúli Munkabiztonsági Felügyelősége
Szekszárdi Iroda
I. fokú hatóság

7100, Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. Telefon: 74-529-780 Levélcím: 7101, Szekszárd, Pf: 129, Telefax: 74-528-127.
E-mail: szekszard@tolna.ommf.hu

Ügyiratszám: _____
Ügyintéző: _____
Telefon: 74/5: _____
kérjük, hivatkozzon fenti íktatószámunkra!

Tárgy: Hiányosság megszüntetését
előíró I. fokú munkavédelmi
határozat

Kft.

7
P u. 8.

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva **2006. április 10.-én 8 óra 05 perctől 14 óra 10 percre és 2006. április 12.-én 8 óra 10 9 óra 40 perctől a** Faipari Kft. asztalos üzeménél **munkavédelmi ellenőrzést** tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

- 1.) A kazánházban a kazán tetején lévő forgácsdagoló villamosmotor ékszíjhajtását védőburkolattal kell ellátni.
Teljesítési határidő: 2006. május 15.
- 2.) A kézi műhelyben satupadnál lévő kézi felsőmaró csatlakozóvezetékét a sérülés és mechanikai hatások ellen védeni kell.
Teljesítési határidő: 2006. május 15.
- 3.) A gérvágó áramellátását szolgáló villamos hosszabbítóvezeték feleljen meg az előírásoknak.
Teljesítési határidő: 2006. május 15.
- 4.) A férfi mosdóban az aljzaton lévő 2 db csatorna összefolyó feleljen meg az előírásoknak.
Teljesítési határidő: 2006. május 15.
- 5.) A kazánházban a négy csatlakozóhelyes villamos hosszabbító vezetékét, aljzatokat a sérüléstől és a mechanikai hatások ellen védeni kell.
Teljesítési határidő: 2006. május 15.

- 6.) A villástargonca fővizsgálatát el kell végezni a szabványban meghatározott időközönként.
Teljesítési határidő: 2006. május 15.
- 7.) A védőeszköz jegyzéket el kell készíteni, melyen fel kell tüntetni a védőeszköz típusszámát.
Teljesítési határidő: 2006. május 15.
- 8.) A Kft. veszélyességi osztály besorolását el kell készíteni.
Teljesítési határidő: 2006. május 15.
- 9.) Meg kell határozni a veszélyességi osztályba sorolás alapján (5/1993 (XII.26.) MmM rendelet szerint) a munkavédelmi szakember foglalkoztatásának időtartamát.
Teljesítési határidő: 2006. május 15.
- 10.) Az érintésvédelmi szerelési ellenőrzés által feltárt hiányosságokat kijavításuk után ismételt ellenőrzés alá kell vetni és annak eredményét frásba kell foglalni.
Teljesítési határidő: 2006. május 15.

Jelen határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a az OMMF Dél-dunántúli Munkabiztonsági Felügyelőség Szekszárdi Irodájához benyújtandó, és az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett 5000,-Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárási illeték megfizetését a Tolna Megyei Illetékhivatal 11746005-15414007-08730000 számú illetékbeszedési számlájára is teljesítheti.

INDOKOLÁS


Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

- 1.) A kazánházban a fűtőtelésű kazán forgácsadagolójának villamos motor ékszíjhajtásán nincs védőburkolat (a villamosmotor hajtás a berendezés tetején kb. 3-3,5 méter magasságban van elhelyezve.) Ez így nem felel a 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 22. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.
- 2.) A kézi műhelyben a kézi felsőmaró villamos csatlakozóvezetékét a műhely padozatán a járófelületen helyezték el mechanikai védelem nélkül. Ez így nem felel meg az MSZ 2364-520:1997 szabvány 522.8.1. pontjában foglalt előírásoknak. Intézkedésem alapjául szolgál az 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdése.
- 3.) A gérvágó áramellátását szolgáló villamos csatlakozóvezeték külső köpenye két helyen sérült, melyet szigetelőszalaggal javítottak, valamint a vezeték külső köpenye a csatlakozódugónál nincs a tehermentesítő bilincs alá szorítva, így a vezetékek erek villamos kötések húzási terhelés alá vannak téve. Ez így nem felel meg az MSZ 2364-410:1999 szabvány (412.1.) pontjában foglalt előírásoknak. Intézkedésem alapjául szolgál az 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdése.

- 4.) A férfi mosdóban az aljzaton lévő 2 db csatorna összefolyó fedele hiányzik. A 2 db csatorna összefolyó így botlásveszélyes és nem felel meg az 1993. évi XCIII. törvény 36. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak.
- 5.) A kazánházban a több csatlakozóhelyes elosztó, aljzat a villamos hosszabbító vezetéken lóg. Ez így nem felel meg az MSZ 2364-520:1997 szabvány 522.8.1. és 522. 8.1.8. pontjaiban foglalt előírásoknak. Intézkedésem alapjául szolgál az 1993. évi XCIII. törvény 18. § (1) bekezdése.
- 6.) A villástargonca fővizsgálatának dokumentációját bemutatni nem tudták. Ez így nem felel meg a 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel közzétett Emelőgép Biztonsági Szabályzat 1. fejezet 7.2.1., 7.2.7., 7.2.8., pontjaiban foglalt előírásoknak.
- 7.) A Kft. az egyéni védőeszközök juttatásának belső szabályozását, megfelelő típusszámok alkalmazásával bemutatni nem tudta. Ez így nem felel meg az 1993. évi XCIII. törvény 56. § és a 65/1999. (XII.2.) EüM rendelet 5. §-ban foglalt előírásainak.
- 8.) A Kft. a veszélyességi osztályba sorolását nem határozta meg, - bemutatni nem tudta. Ez így nem felel meg az 1993. évi XCIII. törvény 57. § (1) – (2) bekezdésében foglalt előírásoknak.
- 9.) A Kft. nem határozta meg a veszélyességi osztály és a létszám függvényében a munkavédelmi szakember foglalkoztatásának időtartamát. Ez így nem felel meg az 1993. évi XCIII. törvény végrehajtási rendelete az 5/1993. (XII.26.) MűM rendelet 4. § és a rendelet 2. számú mellékletében foglalt előírásoknak.
- 10.) Az érintésvédelmi szerelői ellenőrzés által feltárt hiányosságokat azok kijavítása után nem vetették ismételt érintésvédelmi ellenőrzés alá, és ennek eredménye nincs írásba foglaltatva. Ez így nem felel meg az 1993. évi XCIII. törvény 30. § és 18. § (1) bekezdésében foglalt előírásainak.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, **illetékességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés a) pontján, valamint az OMMF területi munkabiztonsági és munkatügyi felügyelőségei székhelyéről és illetékességi területeiről rendelkező 27/2005 (XII. 27.) számú FMM rendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

Kelt: Szekszárd, 2006. április 18.



munkabiztonsági felügyelő

Kapják: Címzett
Irattár