

Hat - fény - 25



**ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE**

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám:

Ügyintéző:

Telefon

Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat

[REDACTED] Kft.

Budapest

[REDACTED]
[REDACTED]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva [REDACTED] Kft. munkáltató Budapest, [REDACTED] alatti telephelyén 2008. év [REDACTED] napján [REDACTED] perctől [REDACTED] percgig munkavédelmi ellenőrzést tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

1.) Az érintésvédelmi minősítő vizsgálatot ki kell terjeszteni a telephelyen használt munkaeszközökre.

Teljesítési határidő: 2008. augusztus 16.

2.) Az lakatosműhelyben lévő állványos fűrógép visszahúzó rugóját meg kell javítani.

Teljesítési határidő: 2008. augusztus 16.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és az *Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez* címzett, *5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

1.) Az érintésvédelmi minősítő irat 2007. februárban készült, a vizsgálat a telephelyen használt munkaeszközökre nem terjedt ki.

Vonatkozó előírás: a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 5. § (1) és (3) bekezdései, melyek szerint:

(1) „A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató - a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően - a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.”

(3) „Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.”

2.) Az asztalosműhelyben lévő EINHELL SB401 típusú állványos fűrőgép visszahúzó rugója nem működött, a visszahúzást a kezelőkarra csavart gumipókkal oldották meg.

Vonatkozó előírás: a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 15. §-a, mely szerint:

„A munkáltató megteszi a szükséges karbantartási intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkaeszköz teljes élettartalma alatt feleljen meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek.”

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, **illetékeségem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2008. [redacted]

P. H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár