

Hat. ker. 04



ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám: -
Ügvinetező:
Telefon:
Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Használatot felfüggesztő I. fokú
munkavédelmi határozat

██████████ Kft.
részére

██████████
██████████
██████████

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva, az ██████████ Kft. munkáltatónál, ██████████ szám alatti telephelyén 2009. ██████████ napján ██████████ perctől ██████████ percig **munkavédelmi ellenőrzést** tartottam.

Az ellenőrzés eredményeképpen 2009. ██████████ én ██████████ perctől – a szabálytalanság megszűntetéséig –

1. A pultban lévő pohárhűtő mellett a falra felszerelt villamos elosztóhely

használatát felfüggesztem

és a határozat fellebbezésre tekintet nélküli (azonnali) végrehajtását rendelem el.

Döntésemet ██████████ ügyvezetővel, a munkáltató jelen lévő képviselőjével a helyszínen közöltem és azt a ██████████ tömbszámú jegyzőkönyvben is rögzítettem.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

1. A pultban lévő pohárhűtő mellett a falra felszerelt villamos elosztóhely (doboz) alsó része nyitott volt. A feszültség alatt lévő vezetékek érinthetőek voltak.

Vonatkozó előírás: a 3/2002. SzCsm-EüM együttes rendelet 2.§ (3) bekezdésének c) pontja, amely előírja, hogy: „a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védve legyenek a közvetlen vagy közvetett érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel szemben;”

Valamint a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. § (6) bekezdése, amely előírja, hogy: „A munkáltató köteles gondoskodni

a) a munkahely, a munkaeszközök, a felszerelések és a berendezések rendszeres és folyamatos műszaki karbantartásáról, a munkavállalók biztonságára vagy egészségére veszélyt jelenthető hibák lehető legrövidebb időn belüli elhárításáról;”

A munkaeszköz használata közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló testi épségét.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés g) pontján, *illetékességem* a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII.23.) Kormányrendeleten, *a fellebbezési jog* a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén, *a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóvá nyilvánítás* az Mvt. 84. § (3) bekezdésén alapul.

A *fellebbezési illeték mértékét* az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2009. [redacted]

P.H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár