



**ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE**

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám: - /
Ügyintéző:
Telefon:
Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!
Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat

[REDACTED]
Szolgáltató Kft.
Budapest
[REDACTED]
[REDACTED]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a [REDACTED] **Szolgáltató Kft.** munkáltató [REDACTED] **ker. Budapest,** [REDACTED] **sz.** alatti munkahelyén **2009. év [REDACTED] án [REDACTED] óra [REDACTED] perctől [REDACTED] percgig munkavédelmi ellenőrzést tartottam.**

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

1.) A munkahelyi kockázatértékelést el kell készíteni.

Teljesítési határidő: 2009. március 04.

2.) Florasept (Xi), floristone (Xn), hidegzsíroldó (C) veszélyes anyag biztonságtechnikai adatlapját be kell szerezni.

Teljesítési határidő: 2009. március 04.

3.) Az egyéni védőfelszerelés juttatás rendjét el kell készíteni.

Teljesítési határidő: 2009. március 04.

4.) Az előkészítő helyiség padló töredezettségét ki kell javítani.

Teljesítési határidő: 2009. március 04.

5.) Az előkészítő helyiség mennyezeti fődém tisztasági festését el kell végezni.

Teljesítési határidő: 2009. március 04.

6.) A mosogató helyiségben lévő gőzborotva csaptelep hideg elzáró forgatógombját pótolni kell.

Teljesítési határidő: 2009. március 04.

7.) A 2.5 m magas földem szinten lévő eszközraktár leesés veszélyes területein, a kollektív leesés elleni védelmet jelentő védőkorlátokat ki kell építeni.

Teljesítési határidő: 2009. március 04.

8.) A telephelyen lévő villamos hosszabbító kábeleket húzás ellen védeni kell.

Teljesítési határidő: 2009. március 04.

9.) A zöldséges hűtőkamrában lévő villamos fali villamos izzót, mechanika és IP védelemmel kell ellátni.

Teljesítési határidő: 2009. március 04.

10.) A női öltözőben lévő mennyezet mesterséges világításra szolgáló lámpa hiányzó fényáteresztő védőburkolatát pótolni kell.

Teljesítési határidő: 2009. március 04.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

1.) A munkahelyi kockázatértékelési dokumentummal nem rendelkeztek.

Vonatkozó előírás: Az Mvt. 54. § (2) és (3) bekezdései, melyek szerint:

(2) „A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.

(3) A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott I. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított hat hónapon belül, egyébként egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni, és azt évenként felülvizsgálni. Indokolt esetben kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.

2.) A tevékenység során felhasznált Florasept (Xi), floristone (Xn), hidegzsíroló (C) veszélyes fantázia nevű veszélyes anyagokhoz nem tudtak érvényes biztonsági adatlapot bemutatni.

Vonatkozó előírás: A 2000. évi XXV. Törvény 28. § (3) bekezdése, amely szerint

„A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes készítményekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.”

3.) Az egyéni védőeszközök juttatási rendjével nem rendelkeztek.

Vonatkozó előírás: Az Mvt. 56. §-a, mely előírja, hogy:

„Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.”

4.) Az előkészítő helyiség padló burkolata töredezett volt.

Vonatkozó előírás: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 9. § (1), (3) amely szerint:

9. § (1) „A munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást gátló padlózat alkalmazható, amelyen nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedések vagy lejtők. Amennyiben a munka jellegéből adódóan folyadék kerülhet a helyiség padlózatára, gondoskodni kell az elvezetés lehetőségéről.

(3) A helyiségek padlózatait, falait, különösen az üvegből készült elválasztó falak felületeit oly módon kell kialakítani, hogy azoknál a szükséges higiéniai biztosítani lehessen, tisztításuk és felújításuk megoldható legyen.”

5.) Az előkészítő helyiség mennyezeti födém festése levált.

Vonatkozó előírás: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 9. § (1), (3) amely szerint:

9. § (1) „A munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást gátló padlózat alkalmazható, amelyen nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedések vagy lejtők. Amennyiben a munka jellegéből adódóan folyadék kerülhet a helyiség padlózatára, gondoskodni kell az elvezetés lehetőségéről.

(3) A helyiségek padlózatait, falait, különösen az üvegből készült elválasztó falak felületeit oly módon kell kialakítani, hogy azoknál a szükséges higiéniai biztosítani lehessen, tisztításuk és felújításuk megoldható legyen.”

6.) A mosogató helyiségben lévő gőzborotva csaptelep hideg elzáró forgatógombja hiányzott.

Vonatkozó előírás: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. §. (6) amely szerint:

2. §. (6) A munkáltató köteles gondoskodni
a) a munkahely, a munkaeszközök, a felszerelések és a berendezések rendszeres és folyamatos műszaki karbantartásáról, a munkavállalók biztonságára vagy egészségére veszélyt jelenthető hibák lehető legrövidebb időn belüli elhárításáról;”

7.) A 2.5 m magas födém szinten lévő eszközraktár leesés veszélyes területein, a kollektív leesés elleni védelmet jelentő védőkorlátokat nem építették ki.

Vonatkozó előírás: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 12. §. (3) amely szerint:

„Amennyiben a munkahelyen olyan veszélyes területek vannak, ahol a munka jellegéből adódóan a munkavállaló lezuhanásának, illetve az általa használt munkaeszköz vagy egyéb tárgy leesésének veszélye áll fenn, e helyeken olyan eszközt (lehatárolást) vagy más műszaki megoldást kell biztosítani, amely megakadályozza a munkavégzés hatókörében illetéktelenül tartózkodó személyek bejutását ezekre a területekre. A belépésre jogosult munkavállalók védelme érdekében minden szükséges intézkedést meg kell tenni, és a veszélyes területeket a vonatkozó jogszabályok szerint feltűnő jelzéssel kell ellátni”.

Illetve a: A 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 17. § (2) bekezdését mely szerint:

„(2) Egyedi kockázatmegelőző intézkedés megtétele szükséges, ha a munkaeszközt olyan magasban levő munkahelyen használják, ahol

a) közvetlenül a munkavégzés helye mellett vagy alatt - függetlenül a szintkülönbségtől - olyan anyag van, ahol fennáll a belefulladás veszélye;

b) a munkaeszköz kiszolgálása a talajhoz képest 1 m-nél magasabb dobogóról, állványról vagy emelvényről történik;

c) a biztonsági és ergonómiai feltételeket kielégítő munkahely 2 m felett helyezkedik el.”

8.) A telephelyen lévő villamos hosszabbító kábelek húzás ellen nem voltak védve.

Vonatkozó előírás: az MSZ 2364-520: 1997. szabvány 528.1.4. pont, mely szerint:

Ha a kábel húzó igénybevételnek van kitéve, akkor erre alkalmas kábelt és felerősítést kell választani, hogy a kábelek a súlyok miatt ne sérüljenek.

9.) A zöldséges hűtőkamrában lévő villamos fali villamos izzót, mechanika és IP védelemmel nem látták el.

Vonatkozó előírás: A 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 17. § (1) c) pontja, amely szerint:

„A munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy... c) mind az üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén biztosítható legyen a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme az áramütés ellen”

Illetve: Az MSZ EN 60598-1:1999 szabvány 9.2 pontja, amely szerint:

A villamos lámpát a mechanikai sérülés elleni védelem érdekében burával ellátva kell kiépíteni és üzemeltetni.

10.) A női öltözőben lévő mennyezet lámpa védőburkolata hiányzott.

Vonatkozó előírás: A 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet 17. § (1) c) pontja, amely szerint:

„A munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy... c) mind az üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén biztosítható legyen a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme az áramütés ellen”

Illetve: Az MSZ EN 60598-1:1999 szabvány 9.2 pontja, amely szerint:

A villamos lámpát a mechanikai sérülés elleni védelem érdekében burával ellátva kell kiépíteni és üzemeltetni.

Vonatkozó előírás: az MSZ EN 60598-1:1995. számú szabván 8.2.1. pontja, amely előírja, hogy:

„A lámpatestek kialakítása olyan legyen, hogy aktív részeit ne lehessen megérinteni, ha lámpatestet a rendeltetésszerű használatnak megfelelően felszerelték és bekötötték, valamint ha a lámpatest a fényforrások vagy a gyújtók cseréje céljából nyitva van. Alapszigetelésű részeket a lámpatest külső felületén megfelelő érintés elleni védelem nélkül nem szabad használni.”

(1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten, *a fellebbezési jog* a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

A *fellebbezési illeték mértékét* az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2009. [redacted]

P. H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár