

Hat - ker - 20



ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmf@ommf.gov.hu

Ügyiratszám

Ügyintéző:

Telefon:

Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat

[REDACTED] Kft.

Budapest

[REDACTED]
[REDACTED]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a [REDACTED] Kft. munkáltató [REDACTED] Budapest, [REDACTED] szám alatti telephely területén 2009. [REDACTED] napján [REDACTED] perctől [REDACTED] percig munkavédelmi ellenőrzést tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

1.) A munkavédelmi kockázatértékelést el kell készíteni.

Teljesítési határidő: 2009. február 23.

2.) Az egyéni védőeszközök juttatási rendjét el kell készíteni.

Teljesítési határidő: 2009. február 23.

3.) Az orvosi vizsgálatok rendjének meghatározásáról dokumentumot el kell készíteni.

Teljesítési határidő: 2009. február 23.

4.) Az érintésvédelmi felülvizsgálatot el kell végezni.

Teljesítési határidő: 2009. február 23.

5.) A villamos kapcsolószekrény előtt az anyagtárolást meg kell szüntetni.

Teljesítési határidő: 2009. február 23.

6.) A 2db CO₂ gázpalackot eldőlés ellen biztosítani kell.

Teljesítési határidő: 2009. február 23.

7.) A fém mosogatót be kell kötni az EPH-hálózatba.

Teljesítési határidő: 2009. február 23.

8.) A raktári fém tárolópolcot be kell kötni az EPH hálózatba.

Teljesítési határidő: 2009. február 23.

9.) A polcok maximális terhelhetőségét jelölni kell.

Teljesítési határidő: 2009. február 23.

10.) Intézkedni kell a tárolt és felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak beszerzéséről.

Teljesítési határidő: 2009. február 23.

11.) A veszélyes anyaggal, készítménnyel dolgozó munkavállalókat ki kell oktatni a vegyi anyagok veszélyeire és ártalmaira.

Teljesítési határidő: 2009. február 23.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

INDOKOLÁS

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

1.) A munkavédelmi kockázatértékelést az ellenőrzés időpontjában nem tudták bemutatni.

Vonatkozó előírás: a Mvt. 54. § (2) és (3) bekezdései, melyek előírják, hogy

54. § „A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.”

(3) „A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott I. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított hat hónapon belül, egyébként egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni, és azt évenként felülvizsgálni. Indokolt esetben kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia,

veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.”

2.) Az egyéni védőeszközök juttatási rendjét nem tudtak bemutatni.

Vonatkozó előírás: az Mvt. 56. §, amely előírja, hogy:

„Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.”

a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdése előírja, hogy:

„Amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát.”

3.) Az orvosi vizsgálatok rendjének meghatározásáról dokumentumot nem tudtak bemutatni.

Vonatkozó előírás: a 33/1998.(VI.24.) NM. rendelet 15.§ (1) bekezdése, mely szerint:

„A munkáltatónak írásban kell meghatároznia

- a) a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait;”

4.) Az érintésvédelmi minősítő iratot az ellenőrzés során nem tudták bemutatni.

Vonatkozó előírás: a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 5/A. § (1)-(3) bekezdései, amelyek előírják, hogy:

„a kifesztültségű erősáramú villamos berendezés közvetlen érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.

Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

- a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel,
- b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente szerelői ellenőrzéssel,
- c) a KLÉSZ alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel,
- d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.”

5.) A villamos kapcsolószekrény előtt anyagot tároltak. Így annak hozzáférése, kezelhetősége, valamint a karbantartása nem biztosított.

Vonatkozó előírás: az MSZ 1585:2001 szabvány 4.5. pontja, amely előírja, hogy:

„a villamos kapcsoló és vezérlőkészülékek elérési, menekülési útvonalán vagy közelében, illetve azokon a helyeken ahonnan ezeket a villamos szerkezeteket kezelik tilos a hozzáférést gátló tárgyakat elhelyezni”

6.) 2 db CO₂ gázpalack eldőlés ellen nem volt biztosítva.

Vonatkozó előírás: az **MSZ 6292:1997 szabvány 2.15 és 2.9 pontja**, amelyek előírják, hogy:

2.15 „A palackokat üzemeltetéskor eldőlés ellen biztosítani kell, kivéve, ha a palackok egymás mellett nagyobb csoportokban kerülnek felállításra.”

2.9 „A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell.”

7.) A fém mosogató nem volt bekötve az EPH hálózatba.

Vonatkozó előírás: az **MSZ 2364-410:1999 + 1M:2004 szabvány 413.1.2.1. és a 3.2.4.2. pontja**, amely előírja, hogy:

„az EPH hálózat kialakítása esetén be kell kötni minden olyan fémszerkezetet, amely egyidejűleg fénycsőarmatúra, villanykapcsoló, villamos kábel, stb. volt érinthető”

8.) A raktári nagy kiterjedésű polcrendszer nem volt bekötve az EPH-hálózatba.

Vonatkozó előírás: az **MSZ 2364-410:1999 + 1M:2004 szabvány 413.1.2.1. és a 3.2.4.2. pontja**, amely előírja, hogy:

„az EPH hálózat kialakítása esetén be kell kötni minden olyan fémszerkezetet, amely egyidejűleg fénycsőarmatúra, villanykapcsoló, villamos kábel, stb. volt érinthető”

9.) A polcokon a maximális terhelhetőség nem volt feltüntetve.

Vonatkozó előírás: az **MSZ 13236/1-83 szabvány 4. fejezetének 4.1.1. pontja**, amely előírja, hogy:

„Teherbírás szempontjából az állvány jellemzőit általában az MSZ 15024/1, vékony falú szerelvények esetén pedig az ÉVM ME 88 szerint kell meghatározni.”

10.) A tárolt és felhasznált veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai nem álltak rendelkezésre.

Vonatkozó előírás: a **2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról VI. fejezet 22.§: „(1) bekezdése**, amely előírja, hogy:

„A munkahelyi egészség és biztonság, illetőleg a környezetvédelem érdekében szükséges intézkedések megtétele céljából veszélyes anyag, illetve veszélyes készítmény a tevékenységet foglalkozásszerűen végző személy számára a gyártó vagy az importáló által elkészített magyar nyelvű biztonsági adatlappal hozható forgalomba. Az adatlap tartalmazza az egészség és a környezet védelméhez szükséges információkat.”

11.) A munkáltatónál foglalkoztatott azon dolgozók, akik veszélyes anyagok, készítmények kezelésével, tárolásával, anyagmozgatásával vannak megbízva, részükre oktatás keretén belül nem ismertették a veszélyes anyagok, készítmények biztonsági adatlapjait.

Vonatkozó előírás: a **25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet 9.§ (1) bekezdése**, amely előírja, hogy:

„A munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállaló és képviselői az általuk értett nyelven”

a) „a munkavégzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló adatokhoz hozzájussanak, beleértve az adatokban bekövetkezett lényeges változásokat is,”

b) „a munkahelyen előforduló veszélyes anyagokra, az egészségre és a biztonságra ható kockázataikra, a határértékekre és egyéb előírásokra vonatkozó adatokat megismerjék,”

c) „megfelelő oktatást és tájékoztatást kapjanak a védőintézkedésekről és egyéb teendőkről, amelyek ismeretében képesek megfelelően védekezni és munkatársaikat is megvédeni,”

A hivatkozott szabvány előírások teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, **illetékességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2009. [redacted]

P. H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár