



ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
KÖZÉP - MAGYARORSZÁGI
MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

1094 Budapest, IX., Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest 9. Pf.: 153.
Telefon: (1) 216-2901; 323-3600
Telefax: (1) 323-3602
E-mail: kmmb@ommf.gov.hu

Ügyiratszám
Ügvinetező:
Telefon:
Kérjük, hivatkozzon fenti ügyiratszámunkra!

Tárgy: Hiányosság megszüntetését előíró
I. fokú munkavédelmi határozat

[REDACTED] Kereskedelmi Kft.

Budapest
[REDACTED]
[REDACTED]

HATÁROZAT

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogomnál fogva a [REDACTED] Kereskedelmi Kft. munkáltató [REDACTED] Budapest, [REDACTED] alatti telephelyen 2008. [REDACTED] napján [REDACTED] perctől [REDACTED] percig munkavédelmi ellenőrzést tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére az alábbiakban kötelezem:

- 1.) A III. hűtőhelyiség belső nyitó szerkezetének működőképességéről gondoskodni kell.
Teljesítési határidő: 2009. január 20.
- 2.) A III. hűtőhelyiség belső nyitó szerkezetét fluoreszcens matricával kell ellátni.
Teljesítési határidő: 2009. január 20.
- 3.) Az I. hűtőhelyiségben a cca. 1 m magasságban elhelyezett húskampókat le kell szerelni.
Teljesítési határidő: 2009. január 20.
- 4.) A kéttálcás fém mosogatót be kell kötni az EPH-hálózatba.
Teljesítési határidő: 2009. január 20.
- 5.) A hússzeletelő gép feszültségkimaradás utáni újraindulás elleni védelmét biztosítani kell.
Teljesítési határidő: 2009. január 20.
- 6.) Gondoskodni kell a mosogató feletti lámpatest védőburkolatának pótlásáról.
Teljesítési határidő: 2009. január 20.

Jelen határozatom ellen *a kézbesítéstől számított 15 napon belül* az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőségén benyújtandó, és *az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez címzett, 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.*

I N D O K O L Á S

Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy:

1.) A III. hűtőhelyiség belső nyitószervezete nem működött.

Vonatkozó előírás: a 14/2004. (IV.19.) 15. §-a, amely előírja, hogy:

„A munkáltató megteszi a szükséges karbantartási intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkaeszköz teljes élettartama alatt feleljen meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek.”

2.) A III. hűtőhelyiség belső nyitószervezete nem volt fluoreszcens matricával ellátva.

Vonatkozó előírás: a 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet 2.7.2. pontja, amely előírja, hogy:

„A hűtőhelyiség belsejében elhelyezett világításkapcsolót és az ajtó zár szerkezetét fluoreszcens anyagból kialakított jelzőtáblával kell jelölni.”

3.) Az I. hűtőhelyiségben húskampók voltak elhelyezve cca. 1 m magasságban.

Vonatkozó előírás: a 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet 2.8. pontja, amely előírja, hogy: „A beépített húshorgokat legalább 190 cm magasságban kell elhelyezni.”

4.) A kéttálcás fém mosogató nem volt bekötve az EPH-hálózatba.

Vonatkozó előírás: az MSZ 2364-410:1999 + 1M:2004 szabvány 413.1.2.1. és a 3.2.4.2. pontja, amely előírja, hogy:

„az EPH hálózat kialakítása esetén be kell kötni minden olyan fémszerkezetet, amely egyidejűleg fénycsőarmatúra, villanykapcsoló, villamos kábel, stb. volt érinthető”.

5.) A hűsszeletelőgép feszültségkimaradás utáni újraindítás elleni védelme nem volt biztosítva.

Vonatkozó előírás: a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 18. § (1) bekezdése, amely előírja, hogy:

„A munkaeszközt indítani csak az indító berendezés szándékos működtetésével lehet. Ez vonatkozik – az üzemszünet utáni újraindítási műveletére is, függetlenül attól, hogy az üzemszünet milyen okból következett be;”.

6.) Gondoskodni kell a mosogató feletti lámpatest védőburkolatának pótlásáról

Vonatkozó előírás: MSZ 2364-520:1997 szabvány 522.3.1. pontja, amely előírja, hogy:

„A kábel és vezetékrendszereket úgy kell kiválasztani és úgy kell szerelni, hogy a behatoló víz ne okozhasson kárt.”

A hivatkozott szabvány előírások teljesítése biztosítja az Mvt. 11. § és 18. § (1) bekezdésében meghatározott műszaki-biztonsági színvonal megvalósulását.

Hatásköröm az Mvt. 84. § (1) bekezdés e) pontján, **illetékességem** a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdés d) pontján, valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről rendelkező 295/2006. (XII. 23.) Kormányrendeleten, **a fellebbezési jog** a Ket. 98. § (1) bekezdésén, 99. § (1) bekezdésén és 102. § (1) bekezdésén alapul.

A **fellebbezési illeték mértékét** az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján állapítottam meg.

Budapest, 2008. [redacted]

P. H.

[redacted]
munkavédelmi felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár