

Hat. napt. 04



ORSZÁGOS
MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG
FŐVÁROSI FELÜGYELŐSÉGE

Budapest, V., Bátya u. 35. Telefon: 318-73-88. Levélcím: 1438 Budapest, Pf.: 520. Telefax: 267-40

Ügyiratszám: [REDACTED]
Előadó:
Hiv.szám:
KSH szám: [REDACTED]
Tárgy: Figyelemfelhívás munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére

[REDACTED] Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

BUDAPEST
[REDACTED]
[REDACTED]

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 84. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogomnál fogva 2001. [REDACTED]-én a munkáltató területén munkavédelmi ellenőrzést tartottam.

Az ellenőrzés során tapasztalt alábbi hiányosságokat állapítottam meg:

A telepen kialakított hűtőkamrát, +7 C°-on üzemeltették, belső mérete 2 m x 5 m, ennek ellenére az ajtó belülről nem nyitható kialakítású.
Az ellenőrzéskor a kamrában mért hőmérséklet 11 C° volt.

A hűtőkamra belső nyithatóságára vonatkozó előírást a Kereskedelmi és Vendéglátóipari B.SZ. 2.7.1. pontja rögzíti.

A megállapított hiányosságok megszüntetése érdekében az 1957. évi IV. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontja alapján **figyelemfelhívással élek, és kérem, hogy a megtett vagy mellőzött intézkedésekről és a mellőzés okáról** ugyanezen § (2) bekezdése értelmében 30 napon belül tájékoztatni szíveskedjék.

Hatásköröm: az 1993. évi XCIII. törvény 84. § (1) bekezdés c) pontján, az illetékességem: az 1957. évi IV. törvény 6. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

Budapest, 2001. [REDACTED]



[REDACTED]

munkabiztonsági és munkaügyi
felügyelő

Kapják: Munkáltató
Irattár