



**KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA**

7300 Komló, Berek u. 12.

Tel.: 72/582-290, 582-291, Fax: 582-292

E-mail: postmaster@tuokomlo.t-online.hu

Ügyiratszám: / 2010.

Tárgy: Figyelem felhívás az átfogó tűzvédelmi
ellenőrzésen feltárt hiányosságok pótlására.

Ügyintéző: tű. fhdgy.

Telefonszám:

V É G Z É S

H Község Polgármesteri Hivatal (7 H , K u. 5)
jegyzőjének figyelmét

felhívom,

**hogy 2010. július 22-ig, az alábbi – átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzésén feltárt –
hiányosságokat szüntesse meg, és erről hatóságunkat írásban értesítse.**

Hiányosságok, szabálytalanságok felsorolása:

1. A létesítmény tűzvédelmi szabályzata nem naprakész, az abban foglalt helyiségek rendeltetése időközben megváltozott.
2. A művelődési ház „C” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségei bejáratánál a szükséges biztonsági jeleket nem helyezték el.
3. A tűzriadó terv évenkénti gyakoroltatása nem történt meg.
4. A kazánházban található 2 db Hőterm típusú gázkazán időszakos felülvizsgálata nem történt meg.
5. A 2005.03.12-én elvégzett villámvédelmi felülvizsgálatkor feltárt hiányosságok nem kerültek kijavításra.

Tájékoztatom, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása esetén további intézkedést kezdeményezek. Tájékoztatom továbbá arról, hogy a jogszabálysértés kiküszöbölése érdekében tett intézkedés utóellenőrzés tárgyát képezheti.

E döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A végzés csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg

Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönten, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel

I n d o k o l á s

2010. 06. 23-án a H Község Polgármesteri Hivatal (7 H , K u. 5) kezelésében álló
7 H E u. 8. sz. alatti T Áron Művelődési Ház létesítményében végrehajtott átfogó
tűzvédelmi ellenőrzés során felmerültek bizonyos tűzvédelmi hiányosságok, amelyek veszélyeztetik
az ott dolgozókat, és befolyással bírnak a létesítmény tűzbiztonságára.